

質問回答書

工事名	一関市役所本庁舎外壁改修工事	工事場所	一関市竹山町地内	入札年月日	令和5年5月29日
No.	質問		回答		
1	入札時(見積)積算参考資料 共通仮設費 揚重機 について、「平日利用」として積算しているのでしょうか。		標準営業日を想定して積算しております。なお、揚重機を利用する際には、施設管理者との協議により決定します。		
2	図面番号A-01 3. 発生材の処理等 アスベスト について調査済みでしょうか。なお、アスベスト含有が検出された場合の対応についてご教示願います。		調査は未実施です。アスベスト含有建材が検出された場合は、協議により対応を決定します。		
3	図面番号A-11～14 外壁改修部仕上表 外壁タイルコーティング について、下地の剥離工程は不要としてよろしいでしょうか。		お見込みのとおりです。		